

Informané dialógové okno (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)

Informané dialógové okno zobrazuje aktuálne alebo historické hodnoty objektu systému D2000.


Informané dialógové okno otvorené zo schémy sa zobrazí po kliknutí na grafický objekt v prípade, že:

- objekt pripojený ku grafickému objektu nie je možné ovláda obsluhou (v grafickom editore je pripojený na zobrazovanie, alebo daný objekt nie je vôbec možné ovláda – napr. systémová premenná),
- obsluha nemá dostatočné prístupové práva na ovládanie pripojeného objektu - úroveň (Read),
- schéma je v historickom režime.




V informanom dialógovom okne nie je možné vykona žiadny zásah do monitorovaného technologického procesu, t.j. zmenu ktoréhokovek atribútu pripojeného objektu. Okno pozostáva z dvoch astí (záložiek):

[Stav a ovládanie objektu](#)
[Informácie o objekte](#)

Stav a ovládanie objektu



1	Názov objektu.
2	Aktuálna alebo historická hodnota a technické jednotky objektu.
3	as posledného priradenia hodnoty objektu.
4	Stavy objektu.
5	Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
6	Potvrdenie hodnoty objektu.
7	Definované medze.
8	Otvorenie okna na ovládanie aktuálneho procesného alarmu.
9	Potvrdenie procesného alarmu.
	Otvorenie grafu.
	Otvorenie multigrafu.
	Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF.

	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného Browsera . Ak browser nie je otvorený, po stlačení tohto tlačidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
	Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu).
	Zatvorenie informaného dialógového okna. Poznámka: Informané okno je možné zatvoriť aj stlačením klávesy Esc .
<hr/>	