

Zalenenie do HI

Zalenenie reportu do procesu HI

Do procesu [D2000 HI](#) je možné zalení pre zobrazenie ubovoný *.xls súbor prostredníctvom objektu typu *Report*. Ak chceme zalení report, ktorý využíva funkcie rozšírenia [D2000 HI](#) je takýto report vhodné vytvoriť z predlohy *D2000_WorkBook.xls*.

Report vytvorený z uvedenej predlohy podporuje nasledujúce možnosti:

1. Automatické prihlásenie sa reportu k procesu D2000 Server bez úasti užívateľa

Pre prihlásenie budú použité parametre zhodné s parametrami pre proces [D2000 HI](#) (prihlásený užívateľ, jeho heslo, meno servera). Táto vlastnosť je zapnutá, len ak v zošite existuje bunka s menom **LOG_ON_FROM_HI** a má hodnotu True (Pravda). Takáto bunka existuje v predlohe (*D2000_WorkBook.xls*) a je štandardne nastavená na hodnotu False. Preto je ju potrebné v tomto prípade zapnúť. Jej nesprávne nastavenie poda prostredia, kde bol report otvorený ([D2000 HI](#), MS Excel), spôsobí:

- proces [D2000 HI](#), **LOG_ON_FROM_HI** =False (alebo neexistuje)


Zobrazenie prihlasovacieho dialógu (po prihlásení užívateľa je report funkčný).

- proces MS Excel, **LOG_ON_FROM_HI** =True

Funkcie **D2_GetValue**, **D2_ArchValue** nadobudnú hodnotu *waiting for logon from HI*.

2. Prenos parametrov reportu

Parametre reportu sa zadávajú v nasledujúcim dialógu v procese [D2000 HI](#):



Po vyplnení parametrov a stlaení tlaidla **OK** sú jednotlivé hodnoty prenesené do buniek s príslušným menom v danom reporte.

Parameter v dialógu	Meno bunky
asový interval – poiatoný as	D2000_BT
asový interval – koncový as	D2000_ET
Prvý īselný parameter	D2000_NUM1
Druhý īselný parameter	D2000_NUM2
Reazec	D2000_TEXT

Nastavenie parametrov zošita

Doporučené nastavenie parametrov zošita pre jeho zalenenie do procesu [D2000 HI](#):

	A	B	C	D	E
1	Meno užívateľa				
2	Heslo				Prepočet
3	Meno počítača kde beží proces Kernel				
4	Popis do monitorovacej databázy				
5	Report pre proces HI	TRUE			
6	D2000_BT	8.6.2000 12:49:31,000			
7	D2000_ET	8.6.2000 12:49:31,000			
8	D2000_TEXT				
9	D2000_NUM1				
10	D2000_NUM2				
11	Meno súboru pre export	C:\Reporty\ExcelView1_2000_6_8_12_49_31.xls			
12					
13	Chýbajúca hodnota pri čítaní z archívu				

Dôležitá je hodnota bunky B5 (**LOG_ON_FROM_HI**) TRUE. Ostatné parametre: meno, heslo, ... sú automaticky nastavené podľa parametrov z procesu D2000 HI.

Poznámka:

V MS Exceli na poítači, kde bude zobrazovaný takýto report, je potrebné aktivovať doplnok **D2000_WorkBook.xll**.