

ZPA INMAT 64,65

Protokol ZPA INMAT 64/65

[Podporované typy a verzie zariadení](#)
[Konfigurácia komunikačnej linky](#)
[Konfigurácia komunikačnej stanice](#)
[Konfigurácia meraných bodov](#)
[Literatúra](#)
[Zmeny a úpravy](#)
[Revízie dokumentu](#)

Podporované typy a verzie zariadení

Komunikácia podporuje íťanie údajov z meracích ústrední INMAT 64 a INMAT 65 výrobcu ZPA Nová Paka (eská republika).

Konfigurácia komunikačnej linky

- Kategória komunikačnej linky: [Serial](#), [SerialOverUDP Device Redundant](#), [RFC2217 Client](#).
- Parametre asynchrónnej linky: 300 Baud, 8 datových bitov, žiadna parita, 2 stop bity.

Poznámka:

Dáta sú vysielané zariadením spontánne bez výzvy alebo žiadosti o dáta. Medzi vysielanými blokmi dát je oneskorenie 5 sekúnd.

Konfigurácia komunikačnej stanice

- Komunikaný protokol: **ZPA INMAT 64/65**.
- Adresa stanice nie je použitá, na jednej sériovej linke môže byť iba jeden INMAT 64 alebo 65.

Parametre protokolu stanice

Nie sú použité.

Konfigurácia meraných bodov

Povolené typy bodov: **AI**

Adresa môže byť zadaná ako dekadické číslo, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #A).

Význam hodnôt, typ bodov AI:

Adresa	Okruh	Popis	Jednotky
0	1	Tepelný výkon.	GJ/hod
1	1	1/4 hod. maximum.	GJ
2	1	Suma tepelného výkonu.	GJ
3	1	Okamžitý hmotnostný prietok.	t/hod
4	1	Suma hmotnostného prietoku.	t
5	1	Teplota	°C
6	1	Rozdiel teplôt [°C] - INMAT 64 alebo Prevádzkový tlak [MPa] - INMAT 65	-
7	2	Tepelný výkon	GJ/hod
8	2	1/4 hod. maximum	GJ
9	2	Suma tepelného výkonu	GJ
10	2	Okamžitý hmotnostný prietok	t/hod
11	2	Suma hmotnostného prietoku	t
12	2	Teplota	°C
13	2	Rozdiel teplôt [°C] - INMAT 64 alebo Prevádzkový tlak [MPa] - INMAT 65	-

Literatúra

-

Zmeny a úpravy

-

Revízie dokumentu

- Ver. 1.0 – 23. feb. 2001 – Vytvorenie dokumentu



Súvisiace stránky:

[Komunikané protokoly](#)