

# Vloženie novej hodnoty do archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)

V určitých špeciálnych prípadoch môže niekedy vzniknú požiadavka na runé vloženie konkrétnej hodnoty do archívu. Potom je potrebné postupovať nasledovne (uvedený postup predpokladá, že na pracovnej ploche procesu [D2000 HI](#) je otvorené dialógové okno zobrazujúce hodnoty zvoleného archívneho objektu - kapitola [Prezeranie hodnôt z archívu](#)).

## Vloženie hodnoty do archívu

1. V dialógovom okne zobrazujúcom hodnoty vyítané z archívnej databázy kliknite na hodnotu, ktorú chcete zmeni.
2. Stlaťe tlačidlo **Vloží**.
3. Otvorí sa nasledujúce dialógové okno.

The dialog box titled "Vloženie hodnoty do archívu" contains the following elements:

- Čas:** 18.02.2010 08:00:05
- Hodnota:** 89.73291852
- Limity:** InLimit
- Left List (Process States):**
  - ☐ FA
  - ☐ FB
  - ☐ FC
  - ☐ FD
  - ☐ FE
  - ☐ FF
  - ☐ FG
  - ☐ FH
  - ☐ FI
  - ☐ FJ
  - ☐ FK
  - ☐ FL
- Right List (Flags):**
  - ☐ Invalid
  - ☐ ProcAlarm
  - ☐ NoAckPAlarm
  - ☐ PrAlSilent
  - ☐ Weak
  - ☒ NoAckValue
  - ☐ Transient
  - ☐ Default
- Buttons:** OK, Návrat

4. V zobrazenom dialógovom okne nastavte požadovaný as novej hodnoty a všetky jej atribúty - samotnú hodnotu (položka **Hodnota**), limitný stav (položka **Limity**), procesné stavy (pravý zoznam) a príznaky hodnoty (avý zoznam).
5. Na potvrdenie vykonaných zmien stlaťe tlačidlo **OK**.

## Poznámka

- Hodnote, ktorá bola popísaným spôsobom vložená do archívu, priradí systém automaticky špeciálny archívny príznak USERMODIFY.