

Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report

Upozornenie: Objekt **Reporty** nie je od verzie D2000 V10.037 podporovaný a prístup k nemu v prostredí procesu D2000 HI je odstránený.

V rámci konfigurácie reportu v prostredí **Crystal Report** je možné definovať premenné prostredníctvom mena. Proces **D2000 HI** pri otvorení reportu, alebo pri **zmene jeho parametrov** nastavuje hodnoty nasledujúcim premenným:

Názov premennej reportu	Popis
S_TIME	Záiatok asového intervalu.
E_TIME	Koniec asového intervalu.
NUM1	Prvý íselný parameter.
NUM2	Druhý íselný parameter.
STRING	Hodnota textového parametra

Vhodnou konfiguráciou reportu vzhľadom na parametre je možné report ovládať v rámci procesu **D2000 HI**.



Súvisiace stránky:

[Zmena parametrov reportu](#)