


Komunikané linky

Linky - Lines sú objekty systému D2000, ktoré definujú parametre prenosu po fyzickej linke. Sú definované logickými menami a prísušnosťou ku komunikanému procesu. V systéme môže byť definovaných niekoľko komunikaných liniek (skutočné obmedzenie nie je implementované, obmedzenia v rámci systému môžu vyplývať z maximálneho počtu úloh (threads) v systéme a z veľkosti pracovnej pamäte). Každá definovaná linka v systéme D2000 má vytvorený vlastný komunikaný subproces (thread), ktorý samostatne vykonáva komunikáciu pre všetky Stanice prislúchajúce k tejto linke. Komunikácia po viacerých linkách prebieha paralelne, proces komunikácie je vzhľadom ku komunikaným linkám reentrantný.

Hierarchia objektov - Komunikaný proces, Linka, Stanica, Meraný bod



Externý komunikaný proces **EXT_KOM** je od verzie D2000 V4.0 nahradený rozhraním pre externé komunikané protokoly **KomAPI**, ktoré sú implementované ako DLL knižnice.

Súvisiace stránky:

[Komunikané linky - položky konfiguraného okna](#)

[Komunikané linky - stavy](#)

[Konfigurácia parametrov komunikanej linky kategórií "Serial", "Serial Line Redundant" a "Serial System&Line Redundant"](#)

[Konfigurácia parametrov komunikanej linky kategórie LonWorks](#)

[Konfigurácia parametrov komunikanej linky kategórií "SerialOverUDP Device Redundant" a "SerialOverUDP Line Redundant"](#)

[Konfigurácia parametrov komunikanej linky kategórií TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant](#)

[Konfigurácia parametrov komunikanej linky kategórie "MOXA IP Serial Library"](#)