Informané dialógové okno (HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)

III STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ III

Informané dialógové okno sa zobrazí po kliknutí na grafický objekt v prípade, že:

- pripojený objekt sa nedá ovláda obsluhou (v grafickom editore je pripojený na zobrazovanie, alebo daný objekt nie je vôbec možné ovláda napr. ٠ systémová premenná),
 obsluha nemá dostatoné prístupové práva na ovládanie pripojeného objektu - úrove ítanie (Read).

V informanom dialógovom okne nie je možné vykona žiadny zásah do monitorovaného technologického procesu, t.j. zmenu ktoréhokovek atribútu pripojeného objektu. Nasledujúci obrázok demonštruje vzhad oznamovacieho okna pre meraný bod AO.

	🖬 M.MB_A0_02 < <mark>1</mark> 🛛 🔀	
2	>Meraný bod č.02 🛛 😽 🕇 🔂 🖃	6
	Aktuálna hodnota: 345.9 [ProcAlarm, NoAckPAlarm	
	13:44:25 26-03-1999 🧹 4	
	Alarm: 5 Alarm Nepotvrdený (VHL)	

_	
1	Názov objektu.
2	Popis objektu.
3	Aktuálna hodnota [stavy] a technické jednotky objektu.
4	as posledného priradenia hodnoty objektu a flagy (príznaky) hodnoty. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
5	Aktuálny procesný alarm.
6	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlaení tohto tlaidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
7	Otvorenie grafu