

SetItemNewValue

Funkcia

Funkcia **SetItemNewValue** slúži na nastavenie novej hodnoty pre jednu položku hodnoty objektu typu *Štruktúra*.

Deklarácia

```
APIRET SetItemNewValue(HOBJ Id, unsigned int row, unsigned int col, const UniValPtr value)
```

Parametre

Parameter *Id* uruje identifikátor meneného objektu a *value* uruje novú hodnotu a stav položky hodnoty objektu. Parameter *row* a *col* uruje index riadku a stpca položky (od 1 ...).

Návratový kód

Kód	Popis
API_OK	Hodnota bola odoslaná procesu D2000 Server .
API_UnknownId	Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napaný pri volaniach procedúr <i>NewValueProc</i> a <i>NewDefProc</i> a pri funkciách <i>OpenObject</i> , <i>GetObjectValue</i> a <i>GetObjectId</i> . V tomto prípade nemohlo by Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.
API_ValTypeError	Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobiť nepredvídateľné problémy pri chode procesu D2000 Server .
API_ParamError	Nekorektné parametre.



Súvisiace stránky:

[ObjApi](#) - Výkonné funkcie