

Modul Interface

D2000 VBApi - modul Interface

Modul **Interface** obsahuje deklarácie procedúr a konštánt, ktoré boli popísané v kapitole [Štruktúry rozhrania VBApi](#). alej definuje funkcie, ktoré umožňujú prístup k jednotlivým položkám štruktúry [VBApi_TUniVal](#).

Popis funkcií:

Declaration

```
Property Get D2GetUniValValue(value As VBApi_TUniVal) As Variant
```

Description

Funkcia vráti v hodnotu, ktorá je obsiahnutá v štruktúre VBApi_TUniVal, alebo hodnotu **Empty**, ak je hodnota neplatná.

Declaration

```
Property Get D2GetUniValTime(value As VBApi_TUniVal) As Date
```

Description

Funkcia vráti as vzniku hodnoty.

Declaration

```
Property Get D2GetUniValValid(value As VBApi_TUniVal) As Boolean
```

Description

Funkcia vráti príznak platnosti hodnoty.

Declaration

```
Property Get D2GetUniValWeak(value As VBApi_TUniVal) As Boolean
```

Description

Funkcia vráti príznak *Weak* hodnoty.

Declaration

```
Property Get D2GetUniValTransient(value As VBApi_TUniVal) As Boolean
```

Description

Funkcia vráti príznak *Transient* hodnoty.

Declaration

```
Property Get D2GetUniValDefault(value As VBApi_TUniVal) As Boolean
```

Description

Funkcia vráti príznak *Default* hodnoty.

Declaration

```
Property Get D2GetUniValLimits(value As VBApi_TUniVal) As Long
```

Description

Funkcia vráti príznak limity hodnoty.

Declaration

```
Property Get D2GetUniValFlags(value As VBApi_TUniVal) As String
```

Description

Funkcia vráti reazec, v ktorom sú jednotlivé **užívateľské príznaky** (flagy) reprezentované znakmi A..P, ak je daný príznak nastavený.

Declaration

```
Property Get D2GetSpecificProperty(value As VBApi_TUniVal, prop As Long)  
As Variant
```

Description

Funkcia vráti požadovanú položku (parameter *prop*) zo štruktúry **VBApi_TUniVal**.

Konštanty pre jednotlivé položky sú taktiež definované v module **Interface**:

Konštanta pre parameter <i>prop</i>	Význam návratovej hodnoty
Public Const D2ValueValue = 1	Hodnota
Public Const D2ValueTime = 2	as vzniku hodnoty
Public Const D2ValueValid = 3	Príznak platnosti hodnoty
Public Const D2ValueWeak = 4	Príznak <i>Weak</i>
Public Const D2ValueTransient = 5	Príznak <i>Transient</i>
Public Const D2ValueDefault = 6	Príznak <i>Default</i>
Public Const D2ValueLimits = 7	Limity hodnoty
Public Const D2ExtendFlags = 8	Užívateľské príznaky
Public Const D2ArchFlags = 9	Archívne príznaky

**Súvisiace stránky:**

[D2000 VBApi.xla](#)