
Blokované alarmy (D2000)

Záložka umožuje zobrazova a odblokova zablokované alarmy.



Záložka obsahuje svoj názov a informáciu o okamžitom pote blokovaných alarmov v systéme. Tlaidlo  aktivuje základné utriedenie alarmov poda prvého stpca. Položka **Usporiadanie** zobrazuje aktuálne usporiadanie zoznamu. Za ou nasleduje maska pre výber obsahu zoznamu poda mena objektu.

Zobrazenie a obsah stpcov v zozname blokovaných alarmov závisí od konfigurácie zobrazenia alarmov - skupina parametrov Obsah alarmových zoznamov v okne **Nastavenia konzoly** (alebo **Nastavenia užívatea**), parameter **Blokované alarmy**.

Meno	Názov objektu typu *Alarm* alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Popis	Popis objektu typu *Alarm* alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Popis udalosti	Popis alarmovej udalosti poda definície priradenej pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF (zobrazovacia maska).
Typ alarmu	Typ alarmu - systémový alebo procesný.
as blokovanie alarmu	Posledný as a dátum blokovania alarmového objektu, t.j. prechodu zo stavu Alarm do stavu Blokovaný.
Technické jednotky	Technické jednotky objektu.

Kliknutím na hlaviku daného stpca sa položky v zozname usporiadajú vzostupne / zostupne poda kúa ureného týmto stpcom. Použitý triediaci kú a spôsob triedenia zoznamu sú uvedené v dialógovom okne – políko **Usporiadanie**.

Tlaidlo **Odblokova** je urené na odblokovanie vybraných alarmov.

Súvisiace stránky:

Grafické symboly alarmov