


# Menotvorba

Meno každého objektu systému D2000 je tvorené troma asami: predpona (prefix) vlastné meno objektu a prípona (sufix). Predpona a prípona sú oddelené od vlastného mena bodkou a sú nepovinné.

**predpona.vlastne\_meno.prípona**

Predpona a prípona sú závislé na konfigurácii systému a bežný užívateľ systému ich nemôže modifikova. Proces **D2000 CNF** ako jediný z konfigurácií nástrojov systému D2000 umožňuje tieto dve až tri mena konfigurova.

Po výbere položky **Menotvorba** z ponuky **Systém** sa otvorí nasledujúce dialógové okno.



Okno obsahuje zoznam jednotlivých objektových typov ako aj niekoľko objektov špecifického urenia (napr. objekt reprezentujúci štart a stop podmienku systémových alarmov, štartovací objekt (trigger) pre evenenty a pod.)

Editácia predpony a prípony pre požadovaný typ objektu sa vykonáva kliknutím na príslušnú bunku.

Do bunky sa zapisuje tvar predpony/prípony vrátane oddeovacieho znaku (napríklad „bodka“). Výnimkou je predpona/prípona definovaná ako znak „#“. Tento znak je pri vytvorení objektu nahradený menom rodia tohto objektu. Hlavným dôvodom vlastnosti implementovanej prostredníctvom znaku „#“ je zachovanie kompatibility so staršími verziami systému D2000, kde meno meraných bodov malo ako predponu priradené meno rodiovského objektu, t.j. meno komunikanej stanice.