Zmena rodiovského objektu

!!! UPOZORNENIE: Od verzie 7.2 proces D2000 SysEdit nie je funkný !!!

Každý objekt systému D2000 má v rámci objektovej architektúry priradeného svojho rodia. Rodiovský objekt sa definuje pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF alebo D2000 SysEdit. Off-line konfigurátor - **D2000 SysEdit** umožuje zmeni pre vybraté objekty ich rodia. Tento zásah do systému naopak proces **D2000 CNF** neumožuje.

Po výbere položky **Zmena rodia** z ponuky **Objekty** sa otvorí nasledujúce dialógové okno.



1	Výber nového rodia pre vybraté objekty.
2	Výber objektov, ktorým je potrebné zmeni rodia.

Nový rodi

Meno nového rodiovského objektu pre všetky vybraté objekty zobrazené v zozname **Zoznam objektov**. Po stlaení tlaidla napravo od vstupného políka (**1**) sa otvorí zoznam objektov systému D2000 umožujúci výber rodia.

Zoznam objektov

Zoznam objektov, ktorým bude priradený nový rodiovský objekt poda položky **Nový rodi**. Rodia je možné meni len pre objekty niektorých typov. Prehad týchto objektových typov zobrazuje nasledujúca tabuka.

Typ objektu	Typ rodiovského objektu
Archivovaná hodnota	Proces D2000 Archiv (*.ARC)
Event	Proces D2000 Event Handler (*.EVH)
Linka	Proces D2000 KOM(*.KOM)
Logická skupina	Objekt typu Logická skupina alebo objekt *LOGGROUPS* (typu Systém)
Meraný bod	Objekt typu Stanica
Poítaný bod	Proces D2000 Calc (*.CLC)
Stanica	Objekt typu Linka
Užívateská premenná	Objekt *USER_VAR*(typu Systém) alebo process D2000 Event Handler (*.EVH)
Vzdialený objekt	Proces D2000 GateWay Client (*.GTW)

Zmena rodiovského objektu pre zvolené objekty sa vykoná stlaením tlaidla **Apply**.