Inicializácia

ArchView - Inicializácia zošita

Inicializácia zošita je automatická a prebieha po otvorení zošita, alebo stlaení tlaidla Aktualizuj konfiguračnú tabuľku.

Pozostáva z:

- Inicializácii poiatoného asu (hodnoty) pre bunku s menom ***FromThisTime***:

  Vyhadanie bunky s menom ***DefaultBT*** (obyajne bunka **C3** na stránke ***D2ArchObjectsDef***) a kopírovanie jej hodnoty do bunky ***FromThisTime***. Táto automatická innos sa dá vhodne využi na poiatoné nastavenie asov v reporte (napríklad zaiatok aktuálneho da). Poas alšej innosti je hodnota v bunke ***FromThisTime*** sledovaná. Ak sa zmení, automaticky sa ítajú dáta z archívu a sú zobrazené.
- Lokalizácie tabuky, ktorá definuje *archívne bloky* a *pohady*.

  Tabuka sa hadá na stránke, kde sa nachádza políko s definovaným menom ***DefArchBloks*** (obyajne bunka **A10** na stránke ***D2ArchObjectsDef***)
- Nadviazanie spojenie zo systémom D2000.
  Kontrola, i spojenie neexistuje. V prípade, že spojenie neexistuje, zobrazí sa dialóg, kde užívate zadá svoje meno a heslo (prihlásenie do systému D2000).



Po stlaení tlaidla ***Custom*** užívate môže (v uritých prípadoch musí) zada sieové meno poítaa, kde beží proces D2000 Server. Volitene môže zada aj popis procesu, ktorý bude zapísaný do monitorovacej databázy.

Preddefinované meno pre Server a popis procesu sa nachádza v module ***Common*** v konštantách:

```
Public Const DefaultD2Server As String = ""
 Public Const DefaultD2ProcDesc As String=""
```

Ak popis procesu nie je zadaný, automaticky sa použije meno zošita.

Súvisiace stránky:

ArchView - vytvorenie zošita