Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report (HI)

Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report

Upozornenie: Objekt **Reporty** nie je od verzie D2000 V10.037 podporovaný a prístup k nemu v prostredí procesu D2000 HI je odstránený.

V rámci konfigurácie reportu v prostredí **Crystal Report** je možné definova premenné prostredníctvom mena. Proces D2000 HI pri otvorení reportu, alebo pri zmene jeho parametrov nastavuje hodnoty nasledujúcim premenným:

Názov premennej reportu	Popis
S_TIME	Zaiatok asového intervalu.
E_TIME	Koniec asového intervalu.
NUM1	Prvý íselný parameter.
NUM2	Druhý íselný parameter.
STRING	Hodnota textového parametra

Vhodnou konfiguráciou reportu vzhadom na parametre je možné report ovláda v rámci procesu D2000 HI.

Súvisiace stránky:

Zmena parametrov reportu