

Zobrazenie hodnôt archívneho objektu (HI)

H.ArchStruct[1]^obj - Riadok 1 SV.AA - Popis - obj_popis

H.ArchStruct[1]^ 1 - Riadok 1 SV.AA - Popis - obj_popis

Nastavenia:

☒ msec

☒ rok

☒ Vzostupne

☐ Zostupne

☐ Min.

☐ Max.

Export ...

Stĺpce ...

Riadok:

Stĺpec: obj

Výber časového intervalu:

Od: 25.1.2019 14:00

Do: 25.1.2019 15:00

Aktuálna hodina

Čas	Hodnota	Limity	Príznačky hodnoty	Stav hodnoty	Arch. príznaky
9.10.2018 7:24:09,009	Invalid	---	---	Invalid	STOP
25.1.2019 14:50:16,011	16	InLimit			START
25.1.2019 14:50:17,011	17	InLimit			
25.1.2019 14:50:18,011	18	InLimit			
25.1.2019 14:50:19,011	19	InLimit			
25.1.2019 14:50:20,012	20	InLimit			
25.1.2019 14:50:21,011	21	InLimit			
25.1.2019 14:50:22,011	22	InLimit			
25.1.2019 14:50:23,012	23	InLimit			
25.1.2019 14:50:24,012	24	InLimit			
25.1.2019 14:50:25,012	25	InLimit			

Minimum: 0

25.1.2019 14:51:00,010

1

Maximum: 59

25.1.2019 14:50:59,009

1

Stránkovanie:

1 / 1

0


Zmeniť

Vymazať




Vložiť

Návrat

Význam tlačidiel nachádzajúcich sa v dialógovom okne je uvedený v tabuľke.






Tlačidlo	Význam tlačidla
Export	Uloženie zobrazených hodnôt v tabuľke do súboru. Po stlačení tlačidla sa otvorí ponuka, ktorá umožňuje uložiť hodnoty do textového súboru, do CSV súboru alebo vložiť do schránky (clipboard). Tiež je možné zvoliť, či majú byť uložené všetky hodnoty z tabuľky (vôňa Všetky údaje) alebo len označené hodnoty (riadky).
Stĺpce	Konfigurácia stĺpcov zobrazených v tabuľke.
Zmeni	Zmena vybratej hodnoty archívneho objektu.
Vymaza	Zrušenie vybratej hodnoty archívneho objektu.
Vloži	Vloženie novej hodnoty na aktuálnu pozíciu do tabuľky.
	Otvorenie archívneho objektu v grafe.
Návrat	Zatvorenie dialógového okna archívneho objektu.

Poznámka: Tlaidlá **Zmeni**, **Vymaza**, **Vloži** sú zakázané, ak archívny objekt nepovouje takúto innos z prostredia HI.

Parametre **Riadok** a **Stpec** sú aktívne len v tom prípade, ke prezeraný archívny objekt je **štruktúra**. Tlaidlo  , umiestené napravo, umožňuje pri zmene riadka (parameter **Riadok**) alebo stpca (parameter **Stpec**) zobrazeného archívneho objektu naíta dáta z archívu. Táto zmena je indikovaná zmenou farby parametra Riadok alebo Stpec a tlaidla . Hodnoty pre aktuálne zobrazenie sú zobrazené v mene objektu v záhlaví okna.

Tlaidlo  umožňuje opätovné načítanie (refresh) údajov archívneho objektu.

V prípade, že pre definovaný asový interval je v archíve zapísaných viac hodnôt, ako sa zmestí naraz do priestoru dialógového okna, je potrebné použiť funkcie stránkovania. Na jednoduchú orientáciu a pohyb v rámci viacstránkového zoznamu hodnôt slúžia tlaidlá nachádzajúce sa v okne pod zoznamom.

Stránkovanie:     

Popis tabuky

Okrem samotných hodnôt archívneho objektu sú v každom riadku tabuky uvedené aj ďalšie informácie vzahujúce sa k danej hodnote. Ich prítomnos závisí od nastavenia stpcov tabuky. Tabuka má pri zobrazení všetkých stpcov nasledovnú štruktúru:

Stpec	Obsah stpca
as	asové údaje informujú o tom, kedy bol vykonaný zápis konkrétnej hodnoty do archívnej databázy. Ak je zaiarknutá voba msec , stpec zobrazuje asové údaje s presnosou na milisekundy. Zobrazovanie informácie o roku umožňuje zapnú / vypnú voba rok .
Hodnota	Hodnota archívneho objektu v konkrétnom asovom okamihu. Ak obsahuje „??“, jedná sa o neplatnú hodnotu.
Limity	Limitný stav hodnoty: InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit, LimitsProblem.
Stav hodnoty	Procesný stav danej hodnoty: Invalid, ProcAlarm, NoAckPAlarm, PrAISilent, Weak, NoAckValue, Transient, Default, Manual, PrAICrit.
Archívne príznaky	Príznaky: START, STOP, BLOCK, UNBLOCK, DELETED, USERMODIFY, OLDVAL, PROCESMODIFY, LOADDATA, MONO_TIME, K.
Príznaky hodnoty	Príznaky (flagy) danej hodnoty. V tomto stpci sú pri danej hodnote zobrazené len tie príznaky, ktorých hodnota je TRUE.

Podfarbenie dát v tabuke:

- Biela farba - dáta z archívnej databázy, editovanie je povolené.
- Svetlo ervená - dáta z archívnej databázy, editovanie nie je povolené.
- Svetlo sivá - živé dáta z grafov, editovanie nie je povolené.

Významy jednotlivých stavov hodnôt sú vysvetlené v nasledujúcej tabuke.

Stav hodnoty	Význam stavu
INLIMIT	Hodnota väčšia ako dolná medza (Low Limit) a zároveň menšia ako horná medza (High Limit).
VL_LIMIT	Hodnota menšia ako najnižšia medza (Very Low Limit).
L_LIMIT	Hodnota menšia ako dolná medza (Low Limit).
H_LIMIT	Hodnota väčšia ako horná medza (High Limit).

VH_LIMIT	Hodnota vášia ako najvyššia medza (Very High Limit).
LIMITSPROBLEM	Došlo k porušeniu podmienky: $VLL < LL < HL < VHL$.
TRANSIENT	V okamihu zápisu hodnoty do archívnej databázy bol daný povel na nastavenie hodnoty, ale spätným ítaním ešte nebolo overené, i hodnota bola skutočne nastavená.
DEFAULT	Hodnota v režime Default (náhradná hodnota).
WEAK	Podozrivá hodnota (Weak Value). Túto hodnotu systém nepovažuje za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnosť.
INVALID	Neplatná hodnota objektu.
ProcAlarm	Tento stav nastane vtedy, keď má daný objekt aktívny procesný alarm.
NoAckPAlarm	Tento stav nastane vtedy, keď aktívny procesný alarm nebol kvitovaný (potvrdený) operátorom v procese D2000 HI .
PrAISilent	Tento stav nastane vtedy, keď daný objekt nemá aktívny procesný alarm, alebo pri konfigurácii procesných alarmov objektu v procese D2000 CNF bola vybraná voľba Silent .
NoAckValue	Tento stav nastane vtedy, keď posledná zmena hodnoty objektu nebola potvrdená operátorom v procese D2000 HI .
Manual	Hodnota objektu je v stave Manual vtedy, keď bola ručne nastavená operátorom v procese D2000 HI .
PrAICrit	Tento stav nastane vtedy, keď aktívny procesný alarm bol definovaný v procese D2000 CNF ako kritický.

Významy jednotlivých archívnych príznakov sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.

Archívny príznak	Význam príznaku
START	Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu štartu procesu D2000 Archiv.
STOP	Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu zastavenia procesu D2000 Archiv.
BLOCK	Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu blokovania archivácie (prostredníctvom podmienky prerušenia archivácie nakonfigurovanej v D2000 CNF).
UNBLOCK	Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu odblokovania archivácie (prostredníctvom podmienky štartu archivácie nakonfigurovanej v D2000 CNF).
DELETED	Užívateľom zrušená hodnota.
USERMODIFY	Užívateľom modifikovaná hodnota.
OLDVAL	Stará hodnota vyítaná z komunikačnej stanice.
PROCESMODIFY	Hodnota modifikovaná procesom (nie užívateľom: skript ESL - napr. akcia UPDATEARCHVAL, D2000 VBApi, ...).
LOADDATA	Zastaralé: hodnota bola získaná z OS/2 databázy SQL Gupta On-line importom archívnej databázy.
MONO_TIME	Hodnota je uložená s monotónnym časom. Tento príznak majú vo verzii D2000 6.5 a vyšších všetky hodnoty. V prípade archívnych databáz, ktoré boli vytvorené v starších verziách, majú tento príznak všetky hodnoty novšie ako čas spustenia nového archívu. Poznámka: Príznak MONO_TIME nie je zobrazovaný v HI.
K	Príznak sa vyskytuje iba v periodických archívoch. Kvôli úspore miesta sú tieto archivované na zmenu, t.j. v prípade, že sa hodnota ani jej ďalšie atribúty (limity, stav, príznaky) v ďalšej perióde nezmenia, sa neuložia. Pri ítaní sa táto hodnota vygeneruje ako kópia predchádzajúcej, iba so zmeneným časom a s nastavením príznaku K.



Súvisiace stránky:

[Exportovanie hodnôt z archívu](#)