

Zobrazovanie údajov z monitorovacej databázy (HI)

 Táto kapitola popisuje povodné používateské rozhranie pre monitorovanie ktoré je možné spusti prostredníctvom parametra príkazového riadka **/OLDUI**. Od verzie D2000 12.2 je k dispozícii [nové používateské rozhranie okna pre monitorovanie systému](#).

Zobrazenie údajov z monitorovacej databázy

Po stlačení tlaidla **OK** v okne [Monitorovanie systému - Nastavenia](#) sa na pracovnej ploche procesu **D2000 HI** zobrazia údaje z monitorovacej databázy poda definovaných parametrov.

Monitorovanie: Vzostupne - Posledných 24 hodín								
Meno	Popis	Čas vzniku udal...	Užívateľ	Stará hodnota	Nová hodnota	Priorita	Pričina udalosti	Typ udalosti
SYSTEM	Start Systemu T...	17. 2. 2010 10:2...				Informácia		SYS
SystemError	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...		NoAlarm		Kritický alarm	TimeChannel CK...	ALR
SystemError	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Kritický alarm	TimeChannel CK...	ALR
SystemError	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Kritický alarm	TimeChannel CK...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...		NoAlarm		Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
ws1pbe1.HIP	New Process	18. 2. 2010 6:41...	SystemD...	Run	Run	Upozornenie	TCP/IP Client IP...	PRC
ws1pbe1_HI...	New Process	18. 2. 2010 6:41...	ws1pbe...	Stop	Run	Informácia	TCP/IP Client IP...	PRC
WS1GOND1...	New Process	18. 2. 2010 7:37...	Connect...	Stop	Run	Informácia	TCP/IP Client IP...	PRC
WS1GOND1...	New Process	18. 2. 2010 7:37...	LOGOFF...	Run	Run	Upozornenie	TCP/IP Client IP...	PRC
WS1GOND1...	New Process	18. 2. 2010 7:37...	SystemD...	Run	Run	Upozornenie	TCP/IP Client IP...	PRC

	Konfigurácia stpcov tabuky.
	Nastavenie parametrov monitorovania.
	Uloženie údajov v tabuke do súboru. Po stlačení tejto ikony sa otvorí ponuka, ktorá umožnuje uloži údaje do textového súboru, do CSV súboru alebo vloži do schránky (clipboardu). Tiež je možné zvoli, i majú by uložené všetky údaje z tabuky (voba Všetky údaje) alebo len označené údaje.
	Skok na zaiatok tabuky (prvá stránka tabuky).
	Skok na predchádzajúcu stránku tabuky.
1 / 6 [101]	Informácia o zobrazenej tabuke - aktuálna stránka tabuky / celkový počet stránok (počet riadkov tabuky).
	Skok na nasledujúcu stránku tabuky.
	Skok na koniec tabuky (posledná stránka tabuky).

	Zablokovanie masky a zobrazenie filtra pre triedenie. Text zadaný v maske sa nevymaže.
	Vymaže zadaný text vo filtro. Tlaidlo je aktívne, len ak je vo filtro napísaný text.
Maska	Výberová maska pre zobrazenie údajov v tabuke- aplikuje sa na stpec Meno (vo formáte *..* AND/OR *..*) a/alebo Popis (vo formáte * AND/OR *..*). Viac informácií - kapitola Definovanie masky .

V spodnej asti okna sa nachádzajú grafické symboly pre jednotlivé typy udalostí. Umiestnením kurzora nad príslušný symbol sa zobrazí názov typu udalosti, ktorý tento symbol znázoruje.

Jednotlivé stpce tabuky (oznamu) monitorovacích údajov sú bližšie popísané v nasledovnej tabuke.

Stpec	Obsah stpca
Meno	Meno objektu systému D2000, ktorého sa týka daná udalos + grafický symbol znázorujúci skupinu monitorovaných udalostí.
Popis	Popis danej udalosti.
as vzniku udalosti	Dátum a as vzniku udalosti. Ak je zaiarknutá voba msec , stpec zobrazuje asové údaje s presnosou na milisekundy.
Užívate	Meno operátora prihláseného v ase výskytu danej udalosti (pri procesoch je v tomto stpcí uvedené "Connect" alebo "Disconnect"). <ul style="list-style-type: none"> • Connect - proces bol pripojený na proces D2000 Server • Disconnect - proces bol odpojený od procesu D2000 Server
Stará hodnota	Hodnota objektu pred udalosou.
Priína udalosti	Priína monitorovanej udalosti. V prípade udalosti typu *LOG* Nová hodnota *Logon* - teda prihlásenie užívatea obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> • meno procesu, prostredníctvom ktorého sa užívate prihlásil - povinný udaj, • zoznam prítomných hardvérových kúov v prípade, ak sú hardvérové kúe rozpoznané, • IP adresu klienta v prípade, že pripojenie sa realizovalo prostredníctvom služieb Windows Terminal Services (Remote Desktop) alebo Citrix MetaFrame. Napríklad: NB1.CNF[480.R][917]WTS:172.16.1.134 Užívate sa prihlásil do procesu NB1.CNF použitím Remote Desktopu z pracovnej stanice s IP=172.16.1.134. Na pracovnej stanici bol prítomný HW kú s jednoznaným identifikátorom = 480. Na serveri, kde proces fyzicky bežal, bol prítomný HW kú s jednoznaným identifikátorom = 917.
Priorita	Priorita (dôležitos) indikuje závažnos udalosti. V systéme je zavedených týchto pä úrovni priority (v poradí od najmenšej po najväčšiu): <ul style="list-style-type: none"> • Informácia • Upozornenie • Alarm • Kritický alarm • Chyba
Typ udalosti	Typ monitorovanej udalosti: <ul style="list-style-type: none"> • ALR - Alarms • SYS - Systém • PRC - Procesy • KOM - Kom • OPR - Zásahy operátora • EVT - Eventy • LOG - Prihlásenie / Odhlásenie • DEX - Data export • CHV - Spontánna zmena hodnoty • TIM - asový zapisova

Dvojité kliknutie myši na ubovený riadok v tabuke (ozname) otvorí informané okno, ktoré prehadne zobrazí všetky informácie z tabuky o tomto riadku. Toto zobrazenie je výhodné v prípade dlhých informácií v jednotlivých stpcoch. Pohyb po riadkoch v tabuke umožňujú šípky nachádzajúce sa v okne. V ozname je možné usporiada dátá poda stpca **as vzniku udalosti**. Nové hodnoty sa dopajú pre vzostupné usporiadanie na neúplnú poslednú stránku a pre zostupné na prvú stránku zoznamu.

Poznámka

- V prípade, že zobrazovaný asový interval je pohyblivý, tabuľka je rozdelená horizontálne na dve asti a v spodnej asti sa zobrazuje posledných pä udalostí. Týka sa to voľieb **Posledná hodina**, **Posledných 8 hodín**, **Posledných 12 hodín** a **Posledných 24 hodín** v okne [Monitorovanie systému - Nastavenia](#). Tabuľka sa nerozdeje iba v prípade pevne definovaného asového intervalu - voba **Špeciálne**.

Použitie filtra

 Stlačením tlačidla sa aktivizuje filter a zároveň sa zablokuje maska, priom text zadaný v maske sa nevymaže. Namiesto masky sa zobrazí podmienka, ktorá uruší vzah medzi stpcami **Meno** a **Popis**.

- AND - splnenie podmienky z oboch stpcov
 - OR - splnenie podmienky zo stpca **Meno** alebo **Popis**, prípadne z obidvoch

Monitorovanie: Vzostupne - Posledných 24 hodín								
		1 / 3 (43)					Meno	AND
Meno	Popis	Čas vzniku udal...	Užívateľ	Stará hodnota	Nová hodnota	Priorita	Príčina udalosti	Typ udalosti
a	*s*	Enter text here	Enter...	Enter text...	Enter text...	Informácia,Upozor...	Enter text here	ALR,SYS,PRC
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...		NoAlarm		Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR
SystemWarni...	Informácia o syst...	17. 2. 2010 10:2...				Alarm	BMP Name Error...	ALR

Filter funguje podobne ako maska, t.j. do políka je možné písať text.


Výnimku tvoria stĺpce **Priorita** a **Typ udalosti**. Do filtra pre tieto stĺpce nie je možné text napísť, ale vyberá sa z ponuky po stlačení tlaidla veda textového poa .

Priorita	Príčina udalosti	Typ udalostí
Informácia,Upozor...	Informácia	
Alarm	Upozornenie	
Alarm	Alarm	
Alarm	Kritický alarm	
Alarm	Chyba	
Alarm		

Pre **Typ udalosti** sa môže vybra aj viac možností, ktoré sa automaticky píšu za sebou.

Typ udalosti	ALR,SYS,PRC
	ALR
	SYS
	PRC
	KOM
	OPR
	EVT
	LOG
	MAN
	CHV
	TIM

Ak je "priorita" alebo "typ udalosti" zadaný nesprávne, objaví sa nasledovné okno s oznamom:



Zmeny v nastavení filtra sa prejavia aj v dialógovom okne [Monitorovanie systému - nastavenia](#).

Text z filtra sa vymaže po stlaení tládla  . Tládlo je aktívne, len ak je vo filtro zadaný nejaký text.

 **Súvisiace stránky:**

- [Monitorovanie udalostí v systéme](#)
- [Konfigurácia tabuky údajov z monitorovacej databázy](#)
- [Exportovanie monitorovacích údajov](#)