

Premex CALMEX II

Protokol Premex CALMEX II

[Podporované typy a verzie zariadení](#)

[Konfigurácia komunikačnej linky](#)

[Konfigurácia komunikačnej stanice](#)

[Konfigurácia meraných bodov](#)

[Literatúra](#)

[Zmeny a úpravy](#)

[Revízie dokumentu](#)

Podporované typy a verzie zariadení

Komunikácia podporuje íť údaje z viacfunkčných kalorimetrických počítadiel typov VKP a VKPs Premex CALMEX II zbernicou M-Bus (použitý pôvodne prevodník RS232/M-Bus Premex RS-M, neskôr nahradený prevodníkom RS232toMBus-XL45 z www.prevodniky.sk).

Konfigurácia komunikačnej linky

- Kategória komunikačnej linky: [Serial](#) (oba prevodníky), [SerialOverUDP Device Redundant](#) (iba RS232toMBus-XL45).
- Mód 1: Prenosová rýchlosť 300, 8 bit, 1 stop bit, párna parita, RTS=1, DTR=1 (v prípade RS232toMBus-XL45 sa RTS ani DTR signály nepoužívajú)

Konfigurácia komunikačnej stanice

- Komunikovaný protokol: **Premex CALMEX II**
- Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 1 až 250 (prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku, napr. #0A) – je to adresa VKP. Bežne je adresa nastavená od výroby podľa výrobného čísla (identifikačného čísla) merača ako posledné trojčíslice. Ak posledné tri číslice čísla merača presahujú 250, najvyššia číslica sa neberie do úvahy. Ak je číslo merača jedno z čísel 000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bude potrebné ich zmeniť.
- Odporúčané [parametre pollingu](#) sú Delay minimálne 1 minútu.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. . 1

Kúové slovo	Plný názov	Popis	Jednotka	Náhradná hodnota
RC	Retry Count	Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.	-	2 sekundy
RT	Retry Timeout	Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.	ms	100 milisek.
WT	Wait Timeout	Oneskorenie medzi íťaniami odpovede do jej skompletovania.	ms	500 milisek.
WFT	Wait First Timeout	Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.	ms	800 milisek.
MWR	Max Wait Retry	Počet opakovaní íťania odpovede do jej skompletovania.	-	40
WUL	WakeUp Length	Dĺžka tzv. budiacej správy (v znakoch) vysielanej pred každou výzvou.	-	20
WUD	WakeUp Delay	Oneskorenie medzi budiacou správou a výzvou. Je odporúčané mať zapnutú vobu WaitTxEMPTY v konfigurácii módu linky.	ms	400

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kúové_slovo=hodnota;Kúové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;

Ak nebolo v inicializovanom stringu nájdené kúové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov

Povolené typy bodov: **Ai, Ci, TiA**

Adresa: Vyžaduje zadanie jedného ísla, uvedeného v nasledujúcej adresnej schéme (dekadicky, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku napr. #0A):

Tab. . 2

Adresa	Popis hodnoty	Typ	Jednotky
1	Identifikačné číslo merača.	Ci	-
2	Prístupové číslo (číslo merania, inkrementované o 1 pri každom ťaní dát).	Ci	-
3	Stavové číslo, význam bitov v tab. . 3, jednotlivé bity sa prenášajú do atribútov hodnoty.	Ci	-
4	Množstvo tepla.	Ai	MJ,GJ,kWh,MWh
5	Teplý výkon.	Ai	W,kW,MW
6	Pretečený objem.	Ai	l,m3
7	Prietok.	Ai	l/h,m3/h
8	Vstupná teplota.	Ai	°C
9	Výstupná teplota.	Ai	°C
10	Dátum+čas merača.	TiA	-
11	Množstvo tepla uložené k 1. dátumu.	Ai	MJ,GJ,kWh,MWh
12	Množstvo tepla uložené k 2. dátumu.	Ai	MJ,GJ,kWh,MWh
13	Pretečený objem uložený k 1. dátumu.	Ai	l,m3
14	Pretečený objem uložený k 2. dátumu.	Ai	l,m3
15	Dátum 1. uloženia dát.	TiA	-
16	Dátum 2. uloženia dát.	TiA	-

Hodnoty uložené k prvému alebo druhému dátumu sa zasielajú do systému D2000 s asom uloženia. Jednotka merania jednotlivých veličín je závislá od vyhotovenia merača výrobcom.

Význam bitov stavového slova (adresa Ci - 3).

Tab. . 3

číslo bitu	Význam bitu	Atribút hodnoty
0	Vždy 0	A
1	0 - aktuálna hodnota, 1 - uložená hodnota	B
2	Nízky príkon	C
3	Stála chyba	D
4	Doasná chyba	E
5	Porucha vodomera	F
6	Porucha snímača teploty	G
7	Vždy 0	H

Literatúra

-

Zmeny a úpravy

-

Revízie dokumentu

- Ver. 1.0 - 13. marec 2001 – vytvorenie dokumentu.
- Ver. 1.1 - 7. september 2016 – podpora linky SerialOverUDP Device Redundant, informácia o prevodníku RS232toMBus-XL45.



Súvisiace stránky:

[Komunikané protokoly](#)