

Popis Declaration strany

WB_ID	Logické meno workbooku. Toto meno je možné zmeniť len pomocou položky Zme meno WorkBooku v ponuke D2000. Na meno workbooku sa dá odvolať pomocou definovaného názvu bunky WB_ID.
BT	Begin Time – poiatoný as. Pomocná hodnota pre tabuku.
ET	End Time – koncový as. Pomocná hodnota pre tabuku.
FUNCTION	Meno archívnej funkcie definovanej nad archívnym blokom. Archívnu funkciu je možné vybrať zo zoznamu, ktorý sa otvorí po stlačení šípky napravo od aktívnej bunky.
ARCH_OBJECT1	Meno archívneho objektu systému D2000. Túto položku je potrebné v tabuľke vyplniť vždy.
ARCH_OBJECT2	Meno druhého archívneho objektu. Položku je potrebné vyplniť pri použití funkcie SUMP.
VALUE	Hodnota parametra revalue pre funkcie SUMT, SUMB, SUMA.
BLOCK_ID	Logické meno archívneho bloku v rámci workbooku (jednoznačné).
COM_ID	Logické meno archívneho bloku jednoznačné v rámci všetkých otvorených workbookov. Vznikne automaticky zložením WB_ID a BLOCK_ID.
BT_OFF_DAY	Posun poiatoného asu archívneho bloku (BT_BLOCK) od asu BT v doch.
BT_OFF_TIME	Posun poiatoného asu archívneho bloku (BT_BLOCK) od asu BT+BT_OFF_DAY vo formáte hh:mm:ss
BT_BLOCK	Výsledný poiatoný as pre archívny blok.
Po ET	Ak=ANO, tak koncový as archívneho bloku (ET_BLOCK) bude zhodný s asom ET (položky ET_OFF_DAY a ET_OFF_TIME sa pre výpočet asu ET_BLOCK nepoužijú). Ak=NIE, tak sa pre výpočet koncového asu archívneho bloku (ET_BLOCK) použijú položky ET_OFF_DAY a ET_OFF_TIME.
ET_OFF_DAY	Posun koncového asu archívneho bloku (ET_BLOCK) od asu BT_BLOCK v doch.
ET_OFF_TIME	Posun koncového asu archívneho bloku (ET_BLOCK) od asu BT_BLOCK+ET_OFF_DAY vo formáte hh:mm:ss.
ET_BLOCK	Výsledný koncový as archívneho bloku.
STEP	asový krok.
REGISTER	Nadefinované volanie funkcie RegisterArchBlock - bunka s volaním funkcie.



Súvisiace stránky:

Archívny blok

[Vytvorenie Declaration strany](#)