

Príklad (Požiadavka na stav hodnoty objektu)

Požiadavka na stav hodnoty objektu - príklad

DDE odkaz:

= D_2000 | STATUS!U.Kx_O2_Ref_Plyn

Uvedený DDE odkaz vráti napríklad reazec **N;VH;**

Znak **N** znamená, že hodnota objektu je platná a dvojica **VH** indikuje, že hodnota je väčšia ako VHL (Very High Limit).

Návratový reazec možno konvertovať na zrozumiteľnejšiu formu informácie o stave hodnoty objektu - funkcia [GetValueStatusStr](#) alebo o limite hodnoty objektu - funkcia [GetValueLimitStr](#).



Súvisiace stránky:

[Požiadavka na stav hodnoty objektu](#)