


Ovládanie komunikaných staníc (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)

!!! STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ !!!

Ak bola ku grafickému objektu pripojená komunikaná stanica a prihlásený užívateľ má dostatočné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí nasledujúce ovládacie okno.



1	Názov komunikačnej stanice.
2	Popis komunikačnej stanice.
3	Názov komunikačného protokolu stanice.
4	Hodnota komunikačnej stanice.
5	as posledného priradenia hodnoty stanici.
6	Flagy (príznamy) hodnoty stanice. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
7	as ovládacieho okna urená na ovládanie stanice.

Ovládanie komunikačnej stanice

Spodná as vyššie zobrazeného ovládacieho okna obsahuje tlačidlá na ovládanie komunikačnej stanice. Ich funkcia je popísaná v nasledujúcej tabuľke.

Štart	Aktivovanie komunikácie so stanicou v prípade, že komunikácia bola zastavená.
Stop	Zastavenie komunikácie so stanicou.
Priorita	Krátkodobé uprednostnenie komunikácie s danou stanicou.
Štart Trace	Odštartovanie sledovania komunikácie.
Stop Trace	Zastavenie sledovania komunikácie.
Konfigurácia	Načítanie parametrov meraných bodov z danej stanice.
Init	Inicializácia údajov z archívu podstanice.
Špeciál	Získanie údajov z archívu podstanice.
Brow ser	Zaradenie ovládanej stanice na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlačení tohto tlačidla sa otvorí a ovládaná stanica sa zaradí na jeho prvú stránku
Návrat	Zatvorenie dialógového ovládacieho okna.

