

SetNewValue

Funkcia	Funkcia SetNewValue slúži na nastavenie novej hodnoty objektu.								
Deklarácia	APIRET SetNewValue(HOBJ Id, const UniValPtr value)								
Parametre	Parameter <i>Id</i> uruje identifikátor meneného objektu a <i>value</i> uruje novú <u>hodnotu a stav</u> objektu. Položka <i>time</i> parametra <i>value</i> uruje as hodnoty. Ak je položka <i>time</i> rovná nule, bude za as hodnoty dosadený aktuálny as.								
Návratový kód	<table><tr><th>Kód</th><th>Popis</th></tr><tr><td>API_OK</td><td>Hodnota bola odoslaná procesu D2000 Server.</td></tr><tr><td>API_Unk now nId</td><td>Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napáň pri volaniach procedúr <i>NewValueProc</i> a <i>NewDefProc</i> a pri funkciách <i>OpenObject</i>, <i>GetObjectValue</i> a <i>GetObjectId</i>. V tomto prípade nemohlo by Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.</td></tr><tr><td>API_ValT ype Error</td><td>Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobi nepredvídateľné problémy pri chode procesu D2000 Server.</td></tr></table>	Kód	Popis	API_OK	Hodnota bola odoslaná procesu D2000 Server .	API_Unk now nId	Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napáň pri volaniach procedúr <i>NewValueProc</i> a <i>NewDefProc</i> a pri funkciách <i>OpenObject</i> , <i>GetObjectValue</i> a <i>GetObjectId</i> . V tomto prípade nemohlo by Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.	API_ValT ype Error	Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobi nepredvídateľné problémy pri chode procesu D2000 Server .
Kód	Popis								
API_OK	Hodnota bola odoslaná procesu D2000 Server .								
API_Unk now nId	Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napáň pri volaniach procedúr <i>NewValueProc</i> a <i>NewDefProc</i> a pri funkciách <i>OpenObject</i> , <i>GetObjectValue</i> a <i>GetObjectId</i> . V tomto prípade nemohlo by Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.								
API_ValT ype Error	Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobi nepredvídateľné problémy pri chode procesu D2000 Server .								



Súvisiace stránky:

[ObjApi - Výkonné funkcie](#)