

# SetItemNewValue

## Funkcia

Funkcia **SetItemNewValue** slúži na nastavenie novej hodnoty pre jednu položku hodnoty objektu typu *Štruktúra*.

## Deklarácia

```
APIRET SetItemNewValue(HOBJ Id, unsigned int row, unsigned int col, const  
UniValPtr value)
```

## Parametre

Parameter *Id* uruje identifikátor meneného objektu a *value* uruje novú hodnotu a stav položky hodnoty objektu. Parameter *row* a *col* uruje index riadku a stpca položky (od 1 ...).

## Návratový kód

| Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API_OK           | Hodnota bola odoslaná procesu <a href="#">D2000 Server</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| API_UnknownId    | Ak ID objektu je pre rozhranie <a href="#">D2000 ObjApi</a> neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napaný pri volaniach procedúr <i>NewValueProc</i> a <i>NewDefProc</i> a pri funkciách <i>OpenObject</i> , <i>GetObjectValue</i> a <i>GetObjectId</i> . V tomto prípade nemohlo by Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI. |
| API_ValTypeError | Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobi nepredvídateľné problémy pri chode procesu <a href="#">D2000 Server</a> .                                                                                                                                      |
| API_ParamError   | Nekorektné parametre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Súvisiace stránky:

[ObjApi - Výkonné funkcie](#)