

# Otvorenie a zatvorenie objektu

## D2000 VBApi - Otvorenie a zatvorenie objektu systému D2000

Pred prácou s ubovoným objektom je potrebné ho otvori. Otvorenie objektu zabezpečuje procedúra **VBApiOpenObject**.

### Deklarácia

```
Declare Sub VBApiOpenObject Lib "vbapi.dll" Alias "_OpenObject@8" (ByRef  
name As String, ByRef ok As Long)
```

### Parametre

<b>name</b>	Meno objektu.
<b>ok</b>	Návratová hodnota - úspešnosť volania.

### Návratová hodnota

Hodnota parametra *ok*.

Návratová hodnota	Popis
0	Objekt je otvorený.
1	Objekt neexistuje.
2	Neprihlásený užívateľ.
3	Neoakávaná interná chyba.
4	Zlé parametre.

### Popis

Pri prvom otvorení konkrétneho objektu prebieha skutočná komunikácia rozhrania s procesom [D2000 Server](#). Pri následných (duplicitných) otvoreníach je inkrementované interné počítadlo otvorení. Prebieha teda okamžite.

Zatvorenie objektu umožňuje procedúra **VBApiCloseObject**. Dekrementuje interné počítadlo. Pri poslednom zatvorení zabezpečí skutočné zatvorenie objektu.

### Deklarácia

```
Declare Sub VBApiCloseObject Lib "vbapi.dll" Alias "_CloseObject@4" (ByRef  
name As String)
```

### Parametre

<b>name</b>	Meno objektu.
-------------	---------------



Súvisiace stránky:

[D2000 VBApi](#)