Ovládanie procesných alarmov z ovládacieho okna objektu (D2000/Alarmy - Obsluha výnimoných udalostí v systéme)

Procesné alarmy možno ovláda aj prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý bol daný alarm definovaný. Príklad takéhoto okna je uvedený na nasledujúcom obrázku.

I	M.MB_Ai	x
	itav a ovládanie objektu Informácie o objekte	_
	Aktuálna hodnota: 30 8:51:50 11. 11. 2010 PrAlCrit, NoAckPAlarm, NoAckValue Nepotvrdená Bozsah < 0 , 1 , 5 , 20 > Procesný alarm: Alarm Kritický Nepotvrdený (VHL 1) 1 1 2	
	Manuálne Automatické Náhradné manuálne Náhradné automatické Prechod do stavu Manuálna hodnota	
	30 8:51:50 11. 11. 2010	
	📶 🚮 Ď 🗈 <u>N</u> ávra	
1	vorenie okna na ovládanie aktuálneho procesného alarmu.	
2	tvrdenie procesného alarmu.	

Tlaidlo na ovládanie procesného alarmu (1) obsahuje informáciu o stave procesného alarmu. Po jeho stlaení sa otvorí nasledujúce okno.

🔳 M.MB_Ai 🗾					
- Proces Alarm Ki	ný alarm: itický Nepotvrdený (VHL)				
Potvrdíť Blokovať Odblokovať <u>N</u> ávra					
Potvrdi	Potvrdenie (kvitovanie) procesného alarmu.				

	. ottrai	
	Blokova	Blokovanie procesného alarmu.
	Odblokova	Odblokovanie zablokovaného procesného alarmu.
	Návrat	Zatvorenie dialógového okna.