PointOldValue

Deklarácia

```
void (_stdcall *PointOldValue)(HOBJ PtID, KomUniVal *Val, unsigned int
Stat, int TransId);
```

Parametre

PtID	ID objektu typu Meraný bod.
Val	Pointer na štruktúru KomUniVal s archivovanou hodnotou meraného bodu. **POZOR:** Nepoužíva a nezapisova priamo do štruktúry KomUniVal meraného bodu *ppPtVal* v štruktúre PointPar. Túto štruktúru používa proces D2000 KOM na porovnanie s novou hodnotou a tá je zaslaná do systému iba v prípade nezhodnosti hodnoty alebo statusu novej a predchádzajúcej hodnoty. Toto chovanie však môžu iastone ovplyvni príznaky *Stat*, vi alší parameter.
Stat	Príznaky pre zápis novej hodnoty. Možné hodnoty: • 0 – žiadne príznaky • ST_SOURCE_LIMITS - nastavenie medzí prichádza od užívatea – stavy InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit nastavuje užívate a nie proces D2000 KOM
TransID	Identifikané íslo transakcie, ktoré poslal D2000 Server ako parameter procedúry ReadStoredData.

Popis

Funkcuia **PointOldValue** pošle archivovanú hodnotu meraného bodu získanú volaním *ReadStoredData* do systému. Hodnota nie je vkladaná do systému ako aktuálna, ale je uložená procesom D2000 Archiv.

Súvisiace stránky:

D2000 KomAPI - call-back funkcie