

# Logovanie chýb v EDA-L

Chyby, ktoré vzniknú pri interpretácii EDA-L predpisu sú automaticky zapisované do log súboru príslušného EDA klienta a zároveň aj do monitorovacej databázy systému D2000 v kategórii *event*, kde sú identifikované pomocou typu procesu EDA klient (prípom EDC).

Do monitorovacej databázy sa zapisujú syntaktické aj runtime chyby, ktoré vznikli počas volania niektorého z variantov funkcií EDA\_ReadValuesFromVektor, resp. EDA\_CalcFunction.