

# Príklad referenného súboru typu REF

STATION\_NAME = BN1  
PROTOCOL = PM\_EL  
DESCRIPT = Meranie tepla Baa Nováky

[0H\_BN\_Teplo\_vykon]  
D2TYPE = AI  
ADDRESS1 = 0  
ADDRESS2 = 10  
DESCRIPT = Tepelný výkon  
TECH\_UNIT = GJ/h  
ARCHIV = YES  
ARC\_FILTER = 1

[0H\_BN\_Teplo\_Max\_15min]  
D2TYPE = AI  
ADDRESS = 1  
DESCRIPT = 1/4 hod. maximum  
TECH\_UNIT = MWh  
ARCHIV = YES  
ARC\_FILTERL = 1  
ARC\_FILTERN = 1.5  
ARC\_FILTERH = 2.1

[0H\_BN\_Teplo\_Kotol]  
D2TYPE = AI  
ADDRESS = PA,222,0  
DESCRIPT = Teplota výstupu z kotlov  
TECH\_UNIT = °C  
LIMITS = 0,0,100,100



## Súvisiace stránky:

[Referenný súbor typu REF](#)