

# Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report (Práca operátora s procesom D2000 HI)

## Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report

**Upozornenie:** Objekt **Reporty** nie je od verzie D2000 V10.037 podporovaný a prístup k nemu v prostredí procesu D2000 HI je odstránený.

V rámci konfigurácie reportu v prostredí **Crystal Report** je možné definovať premenné prostredníctvom mena. Proces [D2000 HI](#) pri otvorení reportu, alebo pri [zmene jeho parametrov](#) nastavuje hodnoty nasledujúcim premenným:

Názov premennej reportu	Popis
<b>S_TIME</b>	Začiatok asového intervalu.
<b>E_TIME</b>	Koniec asového intervalu.
<b>NUM1</b>	Prvý číselný parameter.
<b>NUM2</b>	Druhý číselný parameter.
<b>STRING</b>	Hodnota textového parametra

Vhodnou konfiguráciou reportu vzhľadom na parametre je možné report ovládať v rámci procesu [D2000 HI](#).



Súvisiace stránky:

[Zmena parametrov reportu](#)