

Vloženie novej hodnoty do archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)

V určitých špeciálnych prípadoch môže niekedy vzniknú požiadavka na runé vloženie konkrétnej hodnoty do archívu. Potom je potrebné postupovať nasledovne (uvedený postup predpokladá, že na pracovnej ploche procesu [D2000 HI](#) je otvorené dialógové okno zobrazujúce hodnoty zvoleného archívneho objektu - kapitola [Prezeranie hodnôt z archívu](#)).

Vloženie hodnoty do archívu

1. V dialógovom okne zobrazujúcom hodnoty vyítané z archívnej databázy kliknite na hodnotu, ktorú chcete zmeni.
2. Stlať tlačidlo **Vloží**.
3. Otvorí sa nasledujúce dialógové okno.

The dialog box titled "Vloženie hodnoty do archívu" contains the following elements:

- Čas:** 18.02.2010 08:00:05
- Hodnota:** 89.73291852
- Limity:** InLimit
- Left List (Process States):**
 - ☐ FA
 - ☐ FB
 - ☐ FC
 - ☐ FD
 - ☐ FE
 - ☐ FF
 - ☐ FG
 - ☐ FH
 - ☐ FI
 - ☐ FJ
 - ☐ FK
 - ☐ FL
- Right List (Alarm/Status Flags):**
 - ☐ Invalid
 - ☐ ProcAlarm
 - ☐ NoAckPAlarm
 - ☐ PrAlSilent
 - ☐ Weak
 - ☒ NoAckValue
 - ☐ Transient
 - ☐ Default
- Buttons:** OK, Návrat

4. V zobrazenom dialógovom okne nastavte požadovaný as novej hodnoty a všetky jej atribúty - samotnú hodnotu (položka **Hodnota**), limitný stav (položka **Limity**), procesné stavy (pravý zoznam) a príznaky hodnoty (avý zoznam).
5. Na potvrdenie vykonaných zmien stlať tlačidlo **OK**.

Poznámka

- Hodnote, ktorá bola popísaným spôsobom vložená do archívu, priradí systém automaticky špeciálny archívny príznak USERMODIFY.