

# Vloženie novej hodnoty do archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)

V určitých špeciálnych prípadoch môže niekedy vzniknú požiadavka na runé vloženie konkrétnej hodnoty do archívu. Potom je potrebné postupovať nasledovne (uvedený postup predpokladá, že na pracovnej ploche procesu [D2000 HI](#) je otvorené dialógové okno zobrazujúce hodnoty zvoleného archívneho objektu - kapitola [Prezeranie hodnôt z archívu](#)).

## Vloženie hodnoty do archívu

1. V dialógovom okne zobrazujúcom hodnoty vyítané z archívnej databázy kliknite na hodnotu, ktorú chcete zmeni.
2. Stlaťe tlačidlo **Vloží**.
3. Otvorí sa nasledujúce dialógové okno.

The dialog box is titled "Vloženie hodnoty do archívu". It contains the following elements:

- Čas:** 18.02.2010 08:00:05
- Hodnota:** 89.73291852
- Limity:** InLimit
- Process States (Left List):** FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL
- Alarm Types (Right List):** Invalid, ProcAlarm, NoAckPAlarm, PrAlSilent, Weak, NoAckValue (checked), Transient, Default
- Buttons:** OK, Návrat

4. V zobrazenom dialógovom okne nastavte požadovaný as novej hodnoty a všetky jej atribúty - samotnú hodnotu (položka **Hodnota**), limitný stav (položka **Limity**), procesné stavy (pravý zoznam) a príznaky hodnoty (avý zoznam).
5. Na potvrdenie vykonaných zmien stlaťe tlačidlo **OK**.

## Poznámka

- Hodnote, ktorá bola popísaným spôsobom vložená do archívu, priradí systém automaticky špeciálny archívny príznak USERMODIFY.