

# Nastavenie parametrov pre klientov (D2000 XML)

Parametre pre XML Export **sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.**

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

- **D2000 CNF** - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**
- **D2000 GrEditor** - položka hlavného menu **Nastavenia \ XML Export nastavenia ...**
- **D2000 HI** - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky hlavného menu D2000 CNF a D2000 GrEditor sa otvorí nasledujúci dialóg:

XML Export nastavenia

XML Export nastavenia

<input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj potomkových objektov	WITH_CHILD
<input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj referencovaných objektov	WITH_REFER
<input type="checkbox"/> Export aj priamo referencovaných objektov	WITH_DREFS
<input type="checkbox"/> Čas súboru = čas modifikácie exp. objektu	FILE_TIME
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať konfig. objektov pred exportom	CHECK_EXP
<input type="checkbox"/> Nastaviť ID na 0 v exportovaných súboroch	ZERO_HOBJ
<input type="checkbox"/> Export aj pre systémové objekty a premenné	SYS_VARS
<input checked="" type="checkbox"/> UTF-8 kódovanie v exportovaných súboroch	UTF8_ENC
<input type="checkbox"/> Export s nepovinným členstvom v skupinách	GROUP_SOFT
<input type="checkbox"/> Export do "exportovacieho podadresára" objektu	SUBDIR_EXP
<input checked="" type="checkbox"/> Export aj logov "života objektu"	EXP_LOGS
<input type="checkbox"/> Zmena rozmeru štrukt. prem. s param. rozmerom	NORM_D2REC
<input type="checkbox"/> Vynulovanie parametrizovaných konf. vlastností	NULL_PAMED
<input type="checkbox"/> Exportovať XML súbory na dátové porovnanie	EXP_PURE

Adresár pre XML Export

D:\D2000\D2000.APP\nova2\XML\_Export\

☐ Automatický XML Export po uložení objektu

☐ Automatický XML Export do podadresára podľa názvu užívateľa

OK Návrat

Po zvolení príslušnej položky hlavného menu D2000 HI sa otvorí nasledujúci dialóg:

Nastavenia

NASTAVENIA KONZOLY/UŽÍVATEĽA

Prostredie HI

Ovládacie okná

Alarmy

Grafy

Monitorovanie

LOKÁLNE NASTAVENIA

Užívateľské makrá

XML export

Externé nástroje

Nastavenia pomoci

Ostatné nastavenia

XML Export nastavenia

Rekurzívny export aj potomkových objektov

WITH\_CHILD

☐

Rekurzívny export aj referencovaných objektov

WITH\_REFER

☐

Čas súboru = čas modifikácie exp. objektu

FILE\_TIME

☐

Kontrolovať konfig. objektov pred exportom

CHECK\_EXP

☒

Nastaviť ID na 0 v exportovaných súboroch

ZERO\_HOBJ

☐

Export aj pre systémové objekty a premenné

SYS\_VARS

☐

Utf-8 kódovanie v exportovaných súboroch

UTF8\_ENC

☒

Export s nepovinným členstvom v skupinách

GROUP\_SOFT

☒

Export do "exportovacieho podadresára"

SUBDIR\_EXP

☐

Export aj logov "života objektu"

EXP\_LOGS

☐

Adresár pre XML Export

NORM\_D2REC

☐

Vynulovanie parametrizovaných konf. vlastností

NULL\_PAMED

☐

Export aj priamo referencovaných objektov

WITH\_DREFS

☐

Exportovať XML súbory na dátové porovnanie

EXP\_PURE

☐

Ostatné nastavenia

Adresár pre XML export

\_server\D2000\_APP\D2000\_DOC\XML\_Export\

Vybrať

Automatický XML export po uložení objektu

☐

Automatický XML export do podadresára podľa názvu užívateľa

☐

Uložiť

↶

Vrátiť zmeny

↷

## XML Export nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Export.

### Adresár pre XML Export

Vloženie plnej cesty. V prípade nezadania konkrétnej cesty sa automaticky nastaví adresár XML\_Export v adresári aplikácie.

### Automatický XML Export po uložení objektu

Ak je voba oznaená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Export.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak nie je oznaená voba XML Repository v aktívnom stave.

### Automatický XML Export do podadresára podľa názvu užívateľa

Ak je voba oznaená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Export, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba Automatický XML Export po uložení objektu.

### Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlaidlom OK.