

Off-line konfigurácia systému - D2000 SysEdit

!!! UPOZORNENIE: Od verzie 7.2 proces D2000 SysEdit nie je funkčný !!!

Väšina funkčných vlastností je dostupná prostredníctvom procesu **D2000 CNF** v rámci On-line konfigurácie:

- [Menotvorba](#)
- [Zmena rodiovského objektu](#)
- [Kopírovanie a hromadné zmeny](#) - vhodná kombinácia XML_EXPORT + xmltocsv.exe a csvtoxml.exe + XML_IMPORT
- Export a import konfigurácie objektov - XML_EXPORT a XML_IMPORT
- [Korekcia meraných bodov a staníc REF](#)
- Korekcia meraných bodov a staníc CSV - **nie je podporené**
- Prekonektovanie grafických schém - **nie je podporené**
- [Zmena mena objektu](#)
- Zmena ísla servera - **nie je podporené**
- Tlač konfigurácie a dokumentácie - **pripravuje sa**

Pôvodný popis procesu D2000 SysEdit

Off-line konfiguráciu aplikácie systému D2000 umožňuje proces **D2000 SysEdit**. Prostredníctvom tohto nástroja môžete:

- nastavova predpony a prípony pre objekty (menotvorba),
- vytvára, editova a ruši jednotlivé objekty systému D2000,
- vytvára zložitejšie filtrovacie podmienky pre výber objektov,
- kopírova objekty,
- vykonáva hromadné zmeny parametrov objektov,
- mení objektom rodia,
- mení meno objektu,
- exportova a importova konfiguráciu objektov systému D2000,
- vytvára a upravova merané body a stanice pomocou korekcie,
- vytvára archívne objekty,
- prekonektova grafické schémy,
- generova konfiguráciu dokumentáciu.

Štartovacie parametre procesu D2000 SysEdit:

/C Názov aplikácie, nad ktorou sa má spustiť [D2000 SysEdit](#).

/B Poet záložných kópii konfiguranej databázy.

Príklad: Ak chcem spustiť proces **D2000 SysEdit** nad aplikáciou s menom D2TEST a chceme, aby sa pred štartom uschovávali posledné tri modifikácie konfiguranej databázy, môžem proces **D2000 SysEdit** štartova nasledovne:

Sysedit.exe /CD2TEST /B3