

# \_ERR\_NR\_TRANS\_EX - Zoznam existujúcich chýb

V nasledovnej tabuлке je zoznam existujúcich chýb, ktoré vracia lokálne premenná [\\_ERR\\_NR\\_TRANS\\_EX](#).

Vnútorňý názov	íselná hodnota	Popis
<b>Chybové kódy pre prácu so systémovými objektami</b>		
OK	0	Žiadna chyba.
OBJECT_ALREADY_EXISTS	1	Objekt už existuje.
OBJECT_NOT_FOUND	2	Objekt neexistuje.
INVALID_ACCESS	3	Nedostatoné prístupové práva.
SHARED_ACCESS_ERROR	4	Chyba prístupu pri pokuse o editáciu (objekt je editovaný iným užívateľom).
OBJECT_NOT_OPENED	5	Objekt nie je otvorený.
OBJECT_IS_USED	6	Objekt je použitý (pri pokuse o zmazanie).
INVALID_NAME	7	Neplatné meno objektu.
FATAL_ERROR	8	Katastrofálna chyba.
OBJECT_IS_READ_ONLY	9	Objekt je len na čítanie (pri pokuse o editáciu alebo zmazanie).
OBJECT_HAS_CHILDREN	10	Objekt má potomkov (pri pokuse o zmazanie).
SAVE_REFERENCES_ERROR	11	Objekt má zlé referencie.
LICENCE_LIMIT_OVERFLOW	46	Prekroený rozsah licencie (pri pokuse vytvoriť objekt).
<b>Chybové kódy pre ovládanie výstupov</b>		
MANUAL_CTRL_DISABLED	12	Zakázané manuálne ovládanie (pri pokuse o ručné nastavenie hodnoty).
BAD_COMMAND	13	Zlý príkaz.
COMMAND_NOT_ACCEPTED	14	Nepovolený príkaz.
PROCESS_NOT_RUNNING	15	Proces pre spracovanie príkazu nebeží.
<b>Chybové kódy pre konfiguráciu <a href="#">topológie</a></b>		
CREATE_NEW_ERROR	16	Chyba pri vytváraní nového objektu typu <a href="#">Topológia</a> .
BAD_PARENT	17	Objekt má iného rodiča.
NAME_ALREADY_EXISTS	18	Objekt daného mena už existuje - má iný typ.
BAD_CONNECT	19	Nevhodná riadiaci objekt pre topologický uzol typu <a href="#">Vývod</a> .
<b>Chybové kódy pre prihlasovanie užívateľov</b>		
USER_INVALID_ACCESS	20	Neplatné prístupové práva.
LOGON_WRONG_PASSWORD	21	Chybné prihlasovacie heslo. (verzia <= 12.2.65)
LOGON_NAME_ERROR	22	Chybné prihlasovacie meno. (verzia <= 12.2.65)
PASSWORD_EXPIRATION	23	Heslo má vypršanú dobu platnosti.

USER_IS_DISABLED	24	Prihlásenie užívateľa je zakázané.
USER_EXPIR_TIME	25	Užívateľ má vypršanú dobu platnosti.
LOGON_NAME_PASS WORD_ERROR	54	Chybné prihlasovacie meno alebo heslo. (verzia >= 12.2.67)
<b>Chybové kódy pri zálohovaní databázy</b>		
DATABASE_NOT_VAL ID	26	Databáza je poškodená.
BACKUP_FAILED	27	Chyba pri zálohovaní databázy.
OTHER_ERROR	28	Iná chyba.
PATH_NOT_COMPLE TE	29	Neúplná cesta.
<b>Chybové kódy pri prístupe k databáze ( <a href="#">D2000 Archiv</a>, <a href="#">D2000 DBManager</a>, <a href="#">D2000 Server</a> )</b>		
ODBC_ERROR	34	Chyba ODBC.
<b>Chybové kódy pri konektovaní procesov</b>		
INVALID_VERSION	30	Zlá verzia.
PROCESS_RUN_DISA BLED	31	Proces nemôže byť spustený.
PROCESS_LICENCE_ DISABLED	32	Proces nemôže byť spustený z licenčných dôvodov.
PROCESS_TCPIP_DE NIED	33	Proces nemôže byť spustený - nepovolená IP adresa.
<b>Chybové kódy procesu <a href="#">D2000 DBManager</a></b>		
PAGE_ERROR	35	Chybná stránka (pri stránkovom prístupe k databáze).
EDIT_DISABLED	36	Editácia je zakázaná (pri pokuse o zápis do tabučky, ktorá je nakonfigurovaná s prístupom iba na čítanie).
DBM_SEQUENCE_ER ROR	37	Nepripustná požiadavka pre proces <b>DBManager</b> (chybný identifikátor objektu, neexistujúca transakcia, ...)
DATABASE_OPEN_E RROR	38	Chyba pri otváraní databázy.
BAD_CONDITION	39	Nesprávne zadaná podmienka.
TOO_MANY_ROWS_I N_SELECT	48	Bolo načítaných príliš veľa riadkov tabučky (viac ako je dané parametrom <a href="#">Maximum vrátených riadkov</a> v konfigurácii objektu typu <a href="#">Databáza</a> ).
DBM_CONNECTION_ BROKEN_ERROR	49	Spojenie s databázou bolo prerušené.
DBM_MAX_CONNECT IONS	50	Počet spojení s objektom typu <a href="#">Databáza</a> dosiahol maximálnu hodnotu (parameter <a href="#">Maximum spojení</a> ), nové spojenie nebolo vytvorené.
STRUCT_CHANGE	51	Zmena objektu typu <a href="#">Definícia štruktúry</a> počas behu programu (riadky načítané z databázy nezodpovedajú zmenenému objektu typu <a href="#">Definícia štruktúry</a> a nebudú poslané procesu <a href="#">D2000 Server</a> ).
DBM_DATABASE_OFF	52	Prístup zamietnutý: objekt typu <a href="#">Databáza</a> je konfigurane vypnutý (parameter <a href="#">Off</a> )
<b>Chybové kódy procesu <a href="#">D2000 Archiv</a></b>		
LOAD_TREZOR_ERR OR	40	Chyba pri načítavaní trezorovej databázy.
CREATE_WRT_FILE_ ERROR	41	Chyba pri vytváraní WRT súboru pri importe Sybase trezorovej databázy.
OPEN_TREZOR_ERR OR	42	Chyba pri otváraní trezorovej databázy.
CREATE_STATISTICS _ERROR	43	Chyba pri vytváraní štatistického súboru pre archív.
<b>Chybové kódy Tell príkazov procesu <a href="#">D2000 KOM</a></b>		

DUPLICATE_ADDRESS_ERROR	44	Duplicitná adresa (zmena adresy meraného bodu pomocou Tell príkazu <a href="#">SETPTADDR</a> )
POINT_NOT_FOUND_ERROR	45	Meraný bod neexistuje (pre Tell príkaz <a href="#">SETPTADDR</a> ).
<b>Chybové kódy procesu <a href="#">D2000 Application Manager</a></b>		
INVALID_DB_PASSWORD	47	Nesprávne heslo pre prístup ku konfiguranej databáze.

Poznámka: chybové kódy, ktoré proces [D2000 DBManager](#) vracia volaním funkcie [%GetLastExtErrorCode](#), sú popísané [tu](#).